




Beredskabsplan for Hjørring Vandværk

2014



Indhold

Side 3: Beredskabsplanen generelt

Side 4: Generel handling i beredskabssituationer

Action Card 1: forurening af kildeplads

Action Card 2: forurening af vandværk/ledningsnet

Action Card 3: lækage på ledningsnet

Action Card 4: brand og eksplosion

Action Card 5: strømodfald

Action Card 6: trusler/sabotage/større hændelser

Action Card 7: information til forbrugerne

Action Card 8: nød-vandforsyning i eget ledningsnet

Action Card 9: nød-vandforsyning med tanke

Bilag A: Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer

Bilag B: Kommunikation – telefonliste – mailadresser

Bilag C: Følsomme forbrugere

Bilag D: Materiel og mandskab

Formål med beredskabsplanen

Denne beredskabsplan har til formål at kunne hjælpe vandværkets bestyrelse, hjælpere og teknikere i en krisesituation, så forbrugerne sikres og informeres bedst muligt i tilfælde af svigtende drikkevandsforsyning, hvad enten det drejer sig om manglende vand, eller vand, der er eller kan blive sundhedsskadeligt.

Sammenhæng med kommunens beredskabsplan

Planen tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes "Beredskabsplan for drikkevand", som findes på vandværket samt elektronisk som minimum hos formanden. Den kan rekvireres hos Natur & Vandmiljø, tlf. 76 16 51 40 eller miljo@esbjergkommune.dk.

I den overordnede plan beskrives hvordan Natur & Vandmiljø indkalder en beredskabsgruppe, bestående af f.eks. det berørte vandværk, embedslæge, Natur & Vandmiljø, Miljøchef, beredskabschef og kommunikationschef, afhængig af sagens karakter.

Opdatering

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Det gælder især telefonlisten.

Driftslederen har ansvaret for, at

- beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt.
- beredskabsplan og opdateringer trykkes og udsendes til relevante brugere (se nedenstående fordelingsliste), f. eks.:
 - bestyrelsesmedlemmer
 - samarbejdspartnere
- Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø får tilsendt elektronisk udgave af plan og opdateringer.

Denne plan er udarbejdet i 2014 af Hjerting Vandværk.

Rettelser/opdateringer anføres her med angivelse af dato/år:

30.05.2016 *Ny Formand: Michael Jørgensen*

30.05.2016 *Næstformanden, nyt telefonnummer*

13.07.2016 *Esbjerg Forsyning, nyt navn: Din Forsyning*

13.07.2016 *Telefonlistens bilag C, prioritet 1, Hjerting Laks slettet, Lægerne Langlihuset tilføjet*

13.07.2016 *Telefonlistens bilag C, prioritet 2, Hjerting Bageri ApS tilføjet.*

Fordeling:

Papir-udgaver:

Eksemplar 1: på vandværket.

Eksemplar 2: Hos formand Michael Jørgensen.

Eksemplar 3: Hos bestyrelsesmedlemmer Finn Moe Bojsen, Finn Normann Jensen, Simon Hessellund og Oluf Jørgensen.

Eksemplar 4: Hos driftsansvarlig Dennis H. Schrøder.

Elektronisk udgave:

Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune.

Din Forsyning.

Desuden ligger beredskabsplanen på vandværkets hjemmeside.

Generel handling i beredskabssituationer:

Bevar ro og overblik.

Følg retningslinjerne i beredskabsplanen.

Brug **SUND FORNUFT** i alle situationer.

Brug tjeklisten herunder og det relevante Action Card

Brug rapportskemaet – som er en god vejledning i første fase.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig.

Driftslederen/Formanden har ansvaret for at:

- kontakte kommunen og/eller beredskab (udenfor arbejdstid: 112)
- uddelegere opgaverne:
 - tekniske løsninger (driftsansvarlig og/eller tekniker, servicefirma o.l.)
 - information til forbrugerne, herunder sårbare forbrugere
- deltage i kommunens beredskabsgruppe
- sørge for at parterne kan kommunikere (f.eks. undgå, at forbrugerhenvendelser til driftslederen gør ham ude af stand til at handle.)

I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømodfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på rapportskemaet som findes i beredskabsplanen med tid og initialer, samt udførlig beskrivelse og stedbetejgnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

Oversigt

Hændelse/ulykke	Relevante action cards
Akut forurening af kildeplads/boringer F.eks. Væltet tankvogn eller andet udslip	Action card 1: Akut forurening af kildeplads/boringer Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning
Forurening på vandværk eller ledningsnet F.eks. dårlig vandprøve eller sygdomstilfælde	Action card 2: Forurening af vandværk/ledningsnet Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning
Lækager på ledningsnet F.eks. hul på ledning	Action card 3: Lækage på ledningsnettet Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning
Brand og eksplosion	Action card 4: Brand og eksplosion Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning
Strømafbrydelse	Action card 5: Strømodfald Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning
Hærværk, sabotage eller trusler herom	Action card 6: Trusler/sabotage/større hændelser Action card 7: Information til forbrugerne Action card 8-9: Nød-vandforsyning

Action Card 1

Akut forurening af kildeplads/boringer

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandværkets indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom. Spørg ind til omfanget.
Varsling	Alarm 112 – som herefter sørger for nødvendig første indsats. Esbjerg Kommunes Brand & Redning under ledelse af vagthavende brandinspektør står for den tekniske indsats. Politiets repræsentant koordinerer indsatsen og sørger for yderligere hjælp/assistance. Underret Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø (udenfor arbejdstid sker det gennem 112) Underret Esbjerg Forsyning i tilfælde af, at nødforsyning bliver nødvendig
Konsekvenser	Stop benyttelse af den truede boring
Handling	Indsæt eventuelt nødforsyning fra Din Forsyning (Action card 8) Hvis drikkevandet vurderes sundhedsskadeligt: Gå til ActionCard 2 om forurening på vandværket.
Information (Action Card 7)	Vurder Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurennet. Husk også information, når sagen er endelig afsluttet.
Udbedring af skade	Entrepreneur bestilles til at lave oprydning så hurtigt som muligt.
Endelig oprensning	Efter førsteindsatsen føres aktiv tilsyn med at forureneren foretager den endelig oprensning. Hold Esbjerg Kommune underrettet.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 2

Forurening af vandværket eller ledningsnettet

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Natur- & Vandmiljø og embedslægen vurderer i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.
Varsling	Hvis ikke I allerede har kontakt, varsles Natur & Vandmiljø (indenfor arbejdstid), ellers Embedslægen (døgnvagt) eller 112 (Miljøvagten). Resten af bestyrelsen varsles.
Konsekvenser	Følger og omfang af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Hvor stammer forureningen fra?
Handling	Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samråd med beredskabsgruppen (embedslægen, Natur & Vandmiljø..). Evt. nødforsyning fra Din Forsyning. Kildesporing aftales med beredskabsgruppen (undersøgelser, tilsyn, prøvetagning....)
Information (Action Card 7)	Information til forbrugerne i samråd med embedslægen/Natur & Vandmiljø/beredskabsgruppen. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurennet. Husk også information når sagen er endelig afsluttet.
Udbedring af skade	Så snart kilden til forureningen er fundet iværksættes udbedring og/eller rengøring.
Opfølgning	Det aftales med Natur & Vandmiljø hvilke analyser der skal foreligge (med tilfredsstillende vandkvalitet) inden almindelig forsyning kan genoptages efter aftale med kommunen. Forbrugerne informeres i samarbejde med Natur & Vandmiljø om, at vandet nu kan drikkes.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for evt. politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 3

Lækage på ledningsnettet

Lækage på ledningsnettet omfatter såvel hovedledninger, stophaner og stikledninger samt større lækager på husinstallationer. Opdages ved stigende timeforbrug, opstigende vand eller overgravet ledning.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Husk anmelder + telefonnummer, skadested og omfang af skaden.
Varsling	Vandværksbestyrer og formand underrettes. En af disse tilkalder entreprenør, som herefter disponerer over hvem der yderligere tilkaldes – fx vandværksrådgiver. Er problemet ude af kontrol, f.eks. store vandmængder og/eller manglende forsyning i længere tid: 112
Konsekvenser	Det vurderes , om der skal lukkes for vandet til det berørte område inden reparation kan foretages. Oftest er det først nødvendigt at lukke når entreprenøren er klar til at grave. Hvis vand løber ind i huse eller lignende lukkes hovedventiler for området.
Handling	Lækagen lokaliseres og området afspærres nødtørftigt så yderligere ulykke forhindres bedst muligt. Gadeafløb renses eventuelt.
Prioritering	Hvis der ikke kan leveres nok vand fra værket, prioriteres plejehjem, skoler, daginstitutioner, frisører og hoteller mv.
Information (Action card om information s. 5)	Følsomme forbrugere og virksomheder informeres hurtigst muligt telefonisk. Øvrige via sms.
Udbedring af skade	Entreprenør sørger for udbedring af skaden, incl. jordarbejdet og finish til slut. Har også ansvaret for at rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres inden der åbnes for almindelig levering af vand. Der udtages prøve for kontrol af bakteriologiske parametre efter større brud og reparationer.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 4

Brand og eksplosion

Kald straks 112 – rekvirer brandvæsenet.

Brandberedskabet har ansvaret for den tekniske indsats, medens politiet koordinerer og dokumenterer indsatsen.

Alarm indgår	112! Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Få hurtigst muligt overblik over skader og omfang.
Varsling	Nærmeste omgivelser advares. Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø underrettes.
Handling	Etabler eventuelt nødforsyning til Din Forsyning. Underret bestyrelsen for Din Forsyning og Vandværksbestyreren som rekvirerer elektriker, vandværksrådgiver eller entreprenør – alt efter hvad der er sket.
Manglende eller forurenede vand?	Fortsæt på relevante action card
Information (Action Card 7)	Information til forbrugerne , hvis det vurderes at være nødvendigt, i samråd med embedslægen/Natur & Vandmiljø. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenede. Husk også information når sagen er endelig afsluttet via sms.
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for evt. politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 5

Strømodfald

(Hvis vandværket ikke har nød vandforsyning med nødstrøm, eller eget nødstrømsanlæg, bør de følsomme forbrugere være orienteret om dette, så de selv kan tage forholdsregler)

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom – brug rapportskemaet.
Varsling	Hvis det kun er vandværket der er uden strøm: kontakt elektriker. Hvis det ikke kun er vandværket: Efter få minutter kontaktes SE for at få oplyst omfanget og varighed inden der er strøm igen.
Konsekvenser	Undlad ethvert indgreb i de elektriske installationer – tilkald evt. elektriker som har døgnvagt.
Handling	Hvis varighed for strømodfaldet skønnes at være over 1 time: • Tilslut nødforsyning (vand) via Din Forsyning (action card 8.) • Hold kontakt med SE så forbrugerne kan oplyses om hvor længe de ingen vand har.
Information	Underret resten samt vandbestyreren så disse også kan svare på spørgsmål. Underret eventuelt følsomme forbrugere telefonisk/via sms. Overvej yderligere information (action card 7)
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 6

Sabotage eller trusler

Sabotage kan være hærværk på borer og vandværkets bygning, men også aktive kemiske angreb som med kyndighed er mulige at få ind i vandforsyningen, såvel ude på ledningsnettet som på selve vandværket og i / ved borerne.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt hærværk eller indbrud har påvirket vandkvaliteten, kontakt Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, eller

Kald straks 112 Politi

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom – brug rapportskemaet. Spørg nøje ind til de konkrete handlinger der er observeret eller blevet fortalt. Anmelders identitet er meget vigtig – anmelder vil meget hurtigt blive kontaktet af politiet som har den koordinerende ledelse af disse sager. AFBRYD øjeblikkelig vandforsyningen - uden at tilslutte nødforsyning
Varsling	I samråd med politiets repræsentant samt beredskabschefen og kommunen aftales information til forbrugerne. Det kan komme på tale at sende højtalervogne rundt i forsyningsområdet for at undgå forbrug af evt. forgiftet vand. Bestyrelsen underrettes.
Handling (brug andre relevante action cards)	Forurening bringes til ophør! Der åbnes hurtigst muligt for skyllehanerne for at bringe forbrugerne ude af stand til at tappe forurenede vand.
Konsekvenser	Desinficering af ledninger kan komme på tale. Ved mange timer uden vand etableres nødforsyning med tankvogn (action card 9). Brug radio/lokal TV/sms til at holde forbrugerne underrettet om situationens udvikling. Brug action card 7: Information af forbrugerne.
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 7

Information til forbrugerne

Uanset hvilken særlig situation der er opstået, er der brug for at oplyse forbrugerne.
Husk altid at oplyse om, hvornår der kan forventes nyt, og hvor nyhederne kan findes.

Vurdering	Driftslederen/Formand vurderer sammen med Natur & Vandmiljø / beredskabsgruppen, hvilke typer information der er nødvendig, og hvor hurtigt.
Ansvarlige udpeges	Driftslederen/Formand sørger for, at der er ansvarlige til at tage sig af de relevante, nedenstående punkter.
Løbesedler	Løbeseddel udarbejdes sammen med Natur & Vandmiljø. Kommunes Beredskabsplan for Drikkevand indeholder skabeloner.
SMS system	Tekst til rundsendelse udarbejdes sammen med Natur & Vandmiljø.
Følsomme forbrugere	Levnedsmiddelvirksomheder og f.eks. institutioner med følsomme forbrugergrupper ses på listen Bilag B. De kontaktes hurtigst muligt pr. telefon. Natur & Vandmiljø kan efter aftale sørge for information til kommunens institutioner/dagplejere.
Internet	Tekst fra sms sættes på egen hjemmeside. Vejledning om kogning o.l. fås fra Natur & Vandmiljø (afstemt med embedslægens vurdering) Natur & Vandmiljø kan få sat nyhed på kommunens hjemmeside/Facebook.
Presse, radio, TV	Der skal være styr på, hvem der udtaler sig , så der ikke kommer modstridende oplysninger ud. Kontaktoplysninger ses på Bilag B. Vær opmærksom på, at der kan ringe en journalist, selv om det måske er fravalgt at orientere pressen. Pressemeddelelse udarbejdes sammen med Natur & Vandmiljø /embedslægen.
Telefonvagt	Vandværkets telefon bør passes af en, der ved hvad der skal siges (og ikke af dem, der skal handle!). Eller der indsættes telefonsvarer med de væsentligste oplysninger. Natur & Vandmiljø kan hjælpe med tekst.
Sagens afslutning	Det vurderes, hvordan den sidste information skal ske, så forbrugerne bliver bekendt med f.eks. aflysning af kokeanbefaling.
NB:	Husk løbende at orientere Natur & Vandmiljø om informationsstrømmen.

Action Card 8

Nød-vandforsyning i eget ledningsnet

Hvis vandværket har nødforbindelse til andet vandværk, er dette tit den letteste løsning ved dårlig eller manglende vandforsyning.

Hvis vandværket er helt eller delvis opdelt i flere strenge, kan det måske være en løsning at koble dele af værket fra.

Brug andre action cards til resten af processen.

Varsling	Tilkald driftsansvarlig/servicefirma el.l., der kan styre de nødvendige processer på vandværket og/eller ledningsnettet. Underret Din Forsyning om det forventede ekstra forbrug. Underret Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, hvis de ikke allerede er med i beslutningen (udenfor arbejdstid sker det gennem 112)
Handling	Teknisk beskrivelse af styring af ventiler mm. findes i mappe navngivet Ledningsplaner 1, Ledningsplaner 2 på vandværket. (eller som bilag til denne plan) Tilslut nødforbindelsen, eller Vurder om forurenede del af værket kan kobles fra, hvis forureningen er indkredset, eller Er der andre muligheder? Vurder om ledningsnettet skal skylles inden vandet kan drikkes. Skal nye prøver afventes?
Information (Action Card 7)	Vurder behovet for information. Er trykket mindre, vandet måske misfarvet? Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenede. Husk også information, når sagen er endelig afsluttet.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Action Card 9

Nød-vandforsyning i tanke

Når det er besluttet at der skal leveres nødvand, og det ikke kan ske gennem ledningsnettet, anvendes dette action card.

F.eks.

- ved manglende vand
- hvis kogning ikke er en løsning (kemisk forurening eller på særlige steder/til særlige anvendelser)

Brug andre action cards til resten af processen.

Ved nødvandsforsyning vurderes der at være behov for 3-5 liter vand pr. person pr. døgn til drikkevand og madlavning. En tankvogn indeholder typisk 25.000 l. Palletanke på op til 1000 l.

Varsling	Esbjerg Kommune, Brand & Redning, eller 112. Underret Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, hvis de ikke allerede er med i beslutningen (udenfor arbejdstid sker det gennem 112)
Handling	Tankvogne/palletanke og dunke skaffes med hjælp fra Brand & Redning. "Central(e) opstillingssted(er) aftales. Opfyldning arrangeres. Prøvetagning arrangeres.
Information (Action Card 7)	Der er forhåbentlig allerede informeret om, at vandet i hanen ikke må drikkes. Informér om: Hvor kan der hentes drikkevand. Medbring selv dunk? Ændret kvalitet af vandet fra hanen, kan det bruges?.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning /forsikringsindberetning m.v.

Bilag A

Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer

Hjerting Vandværk.

Kort beskrivelse af hændelsen: _____

Hvem anmelder? Navn, adresse og telefonnummer	Tid (Dato/år/tidspunkt)	Hvem modtog alarmeren?
Afhjælpning startet/Hvad og hvordan?		
Hvem er underrettet/alarmeret?		
(kryds af på listen næste side)		

Brug evt. bagsiden til notater om forløbet!

Bilag B

Kommunikation /alarmering/telefonliste.

Navn	Telefon/fastnet	Mobiltelefon	Mailadresse
Bestyrelsen Hjerting Vandværk:			
Formand		5161 3977	michael@hjerting.net
Næstformand	2369 1540		
Driftsansvarlig	7511 5578	2066 9078	elogvand@hjerting.net
Beredskabet	112		
Brand & Redning (vagthavende)	7616 5000	2724 1179(nord) 4018 3184(syd)	
VVS Vagt			
Star VVS		2840 5926	
Breinholt VVS		4048 9515	
Entreprenør			
Svend B. Thomsen		2373 2467	
Elektriker			
Hjerting Installationsforretning	7511 5020		
Tilsynsmyndighed			
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Else L. Starup	7616 5140	Nat: Via Beredskabet 112	els@esbjergkommune.dk
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Jakob T. Jørgensen	7616 5132	Nat: Via Beredskabet 112	jatj@esbjergkommune.dk
Andre			
Din Forsyning (Vand og Spildevand)	7474 7474		Omstilles til vagtnr. Udenfor åbningstid.
SE (strømforsyning)	7011 5000		Hele døgnet
Forsikringsselskab			
Embedslæge	7222 7950	Vagt: 7022 0269	sesyd@sst.dk ;
Eurofins Miljø (vandprøver)	7022 4266	Vagt: 4126 9590	
Medier			
Ugeavisen Esbjerg	7611 4200		red.esbjerg@ugeavisen.dk
Hjerting Posten	7547 0999		mail@hjertingposten.dk
Jyske Vestkysten	7912 4500		jydskevestkysten@jv.dk
Radio Syd	7333 7999		dr@syd.dk
Radio Skala FM	7912 4500		jydskevestkysten@jv.dk
DR /P4 Esbjerg	7333 7999		syd@dr.dk
DR Syd, Esbjerg	7333 7999		esbjerg@dr.dk
TV Syd	7630 3132		tvsyd@tvsyd.dk

Bilag C

Følsomme forbrugere

Når de kontaktes pr. telefon: bed om en mailadresse at kunne bruge til at sende nyt i sagen.

Følsomme forbrugere	Tlf.	Adresse	
Prioritet 1:			
Plejehjemmet Bytoften	7616 4962		
Plejehjemmet Strandgården	7616 4900		
Campingpladsen	3055 0786		
Hjemmeplejen, sundhedsplejen	Via Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø 7616 5140		
Lægerne Langlihuset	7311 5666		
Prioritet 2:			
Tandlæge, børnetandpleje	7616 2760		
Vuggestue	Via	Natur & Vandmiljø	
Dagplejere	via	Natur & Vandmiljø	
Børnehaver			
Hjerting Skole	7616 2710		
Hjerting Badehotel	7511 7000		
Restaurant Sjelborg Strand	7511 7071		
Café Stryhn	7511 5248		
Hjerting Bageri ApS	7511 6655	Havbakken 2C	
Prioritet 3:			
Andre (storforbrugere, frisører..)			

Bilag D

Materiel og mandskab

Tilgængeligt materiel	Beskrivelse og kontaktoplysninger
Ledningsplan 1+2	Placeret i ringbind på vandværket Incl. placering af ventiler til opdeling, udskylningshaner...
Manual for vandværket	Betjening af borer, filtre, udpumpning mm.
Rør m.m. (ved brud)	
Nødvandforsyning	(se også action card s. 6)
Brandslanger (ikke til rent vand)	Brand & Redning
Dunke	Via Brand & Redning
Tankvogn til rent vand	Via Brand & Redning
Palletank til rent vand	Din Forsyning
Tilgængeligt mandskab	
Udskylning af brandslanger	Evt. Brand & Redning